

Pszczyna, dnia 08.08.2019

ODPIS Z PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 186/2019

DOTYCZĄCY SPRAWY NR GN-VII.6630/186/2019

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287z późn. zm.)

Sprawa dotyczy: **Projekt budowy kanalizacji sanitarnej, ul. Cicha, Centralna - Kobiór.**

Wnioskodawca: **Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór**

Inwestor: **Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór**

Wniosek z dnia : **06.08.2019**

Data wpływu wniosku : **07.08.2019**

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **08.08.2019**

Stanowiska /uwagi/ uczestników narady: **pkt 6,7.**

Uwaga : Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, będą odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie-w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z późn. zm.)

z up. Starosty

Adam Czernecki
Podinspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

(podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 08.08.2019 r.

PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 186/2019

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
ul. Cicha, Centralna - Kobiór

L.p.	Nazwa instytucji zarządzającej siecią	Uwagi zarządzającego siecią	Imię i nazwisko data i podpis
1	PGWiR S.A. Pszczyna - Blum	Projekt uzgadnia się bez uwag.	Zespół Przygotowania Produkcji Anna Ciszewska
2	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Oddział Eksploatacji Sieci Mikołów	UZGODNIONO BEZ UWAG	Zastępca Kierownika Oddziału Eksploatacji Sieci Mikołów Stanisław Staroń
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach Dział Eksploatacji Sieci Terenowa Jednostka Eksploatacji Świerklany ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany	Uzgodniono bez uwag	Terenowa Jednostka Eksploatacji Świerklany Specjalista Joanna Twardawa
4	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pszczynie ul. 3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575	bez uwag	Podpis
5	RPWiK Tychy S.A.	Uzgodniono bez uwag	SPECJALISTA ds. Technicznych Sieciowych mgr inż. Eligiusz Pietrucha
6	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Wydział Dokumentacji	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, że z względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy.	TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik Dariusz Małecki 08.08.2019
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Tychach ul. Barbary 25, 43-100 Tychy tel. 32 227 41 14 faks 32 227 31 24 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001 REGON 142739519	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zachować odległość poziome i pionowe od sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r poz. 640). Prace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Tychach. Zlecić nadzór branżowy R.G. w Tychach z podaniem terminu rozpoczęcia robót.	Specjalista ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak 08-08-2019
8			