

Obwód				T1/0K	T1/01	T1/02	TP11/	T1/1	T1/2	T1/3	T1/4	T1/5	T1/6	T1/7	T1/8	T1/9	T1/10	T1/11	T1/12
TYP KABLA	N2XY 5x16			N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
Un [V]	400			230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
OPIS	ZASILANIE Z RG	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE KOMUNIKACJA	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	REZERWA	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.08	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.05,1.09	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.07	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.06	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.03	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.01	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.31,1.32	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.33	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.30	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.26	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.29	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.28

PROJEKTOWAŁ: inż. Adam Kozik SLK/0429/OWOE/04 Spec. elektryczna	PODPIS:	PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH W RAMACH INWESTYCJI PN"BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"	
SPRAWDZIŁ: inż. Arkadiusz Strzodka SLK/1301/POOE/06 Spec. elektryczna	PODPIS:		SKALA
Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. (32)434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		ROZDZIELNIA T1 SCHEMAT	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		DANE INWESTORA: GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR	NR RYSUNKU: E-13
		ADRES BUDOWY: UL. TUWIMA 43-210 KOBIÓR	MARZEC 2022