

LEGENDA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - ZASILANIE Z RUR ZE STALI WĘGLOWEJ, OCYNKOWANE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - POWRÓT Z RUR ZE STALI WĘGLOWEJ, OCYNKOWANE

- PROJEKTOWANY GRZEJNIK Z ZASILANIEM BOCZNYM, ZAWOREM TERMO + GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 6-28°C; ZAWÓR ODCINAJACY DN15 Z MOŻLIWOŚCIĄ SPUSTU WODY

C22-600
700 mm
- TYP,WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

2,50
DN15
- NASTAWA I ŚREDNICA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

P1
- PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.

2.3 +16 °C
Φwym: 1484 W
- NR POM., TEMP. WYM. W POM. MOC WYM. DLA POM.

- DREWNIANA OBUDOWA GRZEJNKA - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

ZAMUROWANIA

WYBURZENIA

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki 15x1,2mm Izol. 25 mm.
C - grzejnik płytowy z zasilaniem bocznym

MP projekt
Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TEMAT	Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
ADRES INWESTYCJI	Gminny Dom Kultury, ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobiór
INWESTOR	Gmina Kobiór ul. Kobiórska 5 ; 43-210 Kobiór
TREŚĆ RYS.	Rzut piwnic

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Mirczak	upr. nr SLK/1059/PWOS/05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Frymus	upr. nr SLK/1174/PWOS/06	
ETAP/BRANŻA PB-W / S	DATA 09.2015	SKALA 1:100	NR RYS. 1