

LEGENDA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - ZASILANIE Z RUR ZE STALI WĘGLOWEJ, OCYNKOWANE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - POWRÓT Z RUR ZE STALI WĘGLOWEJ, OCYNKOWANE
- PROJEKTOWANY GRZEJNIK Z ZASILANIEM BOCZNYM, ZAWOREM TERMO + GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 6-28°C; ZAWÓR ODCINAJACY DN15 Z MOŻLIWOŚCIĄ SPUSTU WODY

C22-300
1000 mm
- TYP,WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

2,50
DN15
- NASTAWA I ŚREDNICA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

P1
- PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki 15x1,2mm lzol. 25 mm.
C - grzejnik płytowy z zasilaniem bocznym

MP projekt
Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TEMAT	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kobiór
ADRES INWESTYCJI	Urząd Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
INWESTOR	Urząd Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
TREŚĆ RYS.	Rzut poddasza

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Mirczak	upr. nr SLK/1059/PWOS/05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Frymus	upr. nr SLK/1174/PWOS/06	
ETAP/BRANŻA PB-W / S	DATA 09.2015	SKALA 1:100	NR RYS. 2