

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 32 227 31 24, tel./faks 32 227 41 14
gazownia.tychy@psgaz.pl

Gmina Kobiór

ul. Kobiórska 5
43-210 Kobiór

Wasz znak:

Tychy, 2018-03-28

Nasz znak: PSGZA.0170.763.160046027.18

dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy gminnych boisk i urządzeń sportowych w strefie obiektu oświatowego na dz. nr 824/37 przy ul. Tuwima w Kobiórze.

W odpowiedzi na Pana(i) pismo przesyłamy mapę z naniesioną siecią gazową średniego ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Stacji i Sieci Gazowych.

Dla zaznaczonej sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z załącznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe **/Dz. U. 2013 poz. 640/**.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami projekt zagospodarowania terenu:

1. Zachować odległość pionową min. 0,8m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do nawierzchni terenu, przy czym nie mniej niż 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni,
2. Zachować odległość min. 0,5m pomiędzy stopą fundamentową słupków ogrodzenia, a zewnętrzną powierzchnią ścianki gazociągu,

Każdą zmianę w stosunku do w/w przepisów oraz załączonego planu należy indywidualnie uzgadniać z Gazownią w Tychach.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Tychach, ul. Barbary 25 **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami**. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci przesyłowej sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.


Załącznik: 1 egz. mapy

Kopia: K-10

symbol usługi: 5.3.1.1

Fakturę VAT za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Sporządził: Arkadiusz Jasiak

Z-CA KIEROWNIKA
Gazownia w Tychach

Andrzej Czarkowski