



Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
Spółka Akcyjna

STAROSTWO POWIATOWE 97
W PSZCZYNIE
DZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

TS/AKo/14248/S.323223/K/67/4431/2015

Tychy, dnia 15.10.2015r.



Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5
43 – 210 Kobiór

dotyczy: aktualizacji warunków dostawy wody do budynku Przedszkola Gminnego, zlokalizowanego przy ul. Rodzinnej, dz. nr 1377/143 oraz warunków skrócenia przyłącza wodociągowego do przedmiotowego budynku, w związku z jego rozbudową.

W odpowiedzi na wystąpienie, RPWiK Tychy S.A. zapewnia dostawę wody w wymaganej jak we wniosku ilości, dla **budynku Przedszkola Gminnego w Kobiórze, przy ul. Rodzinnej, dz. nr 1377/143**, w związku z jego rozbudową.

Aktualizacja warunków przyłączenia do sieci wodociągowej:

1. Źródłem zasilania w wodę pozostaje wodociąg \varnothing 225 mm, wykonany z rur PE, o gwarantowanym ciśnieniu wody 0,15 MPa i orientacyjnym zagłębieniu 1,4 m, a jej dostawa następować będzie poprzez istniejący układ zasilania (po skróceniu przyłącza), na załączniku mapowym oznaczony kolorem niebieskim.
2. Opomiarowanie oraz rozliczanie zużycia wody będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach, obejmujących cały obiekt przy ul. Rodzinnej, dz. nr 1377/143, w Kobiórze, tj. w oparciu o wodomierz główny.

W przypadku ewentualnej konieczności przebudowy przyłącza wodociągowego (z uwagi na brak wymaganej przepustowości), należy wystąpić do RPWiK Tychy S.A. o warunki przebudowy, a rozwiązanie techniczne winno zawierać przeliczenie przepustowości przez osobę uprawnioną, w oparciu o bilans zapotrzebowania na wodę i ewentualną przebudowę węzła wodomierzowego.

Warunki skrócenia przyłącza wodociągowego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna nie zgłasza zastrzeżeń do lokalizacji projektowanej rozbudowy budynku Przedszkola Gminnego, przy ul. Rodzinnej, dz. nr 1377/143, w Kobiórze, oraz wyraża zgodę na przebudowę (skrócenie) przyłącza wody i przeniesienie węzła wodomierza głównego, na podanych poniżej warunkach:

- Przyłącze wody podlega przebudowie - skróceniu pod zleconym (odpłatnym) nadzorem służb technicznych Oddziału Eksploatacji w Tychach - tel. 32/325-70-68.
- Wszelkie planowane obiekty trwale związane z gruntem należy zlokalizować z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m, pomiędzy skrajnią rurociągu wody, a obrysem elementów konstrukcyjnych obiektu.

- Węzeł wodomierzowy wybudowany zgodnie z zał. nr 2, należy zlokalizować bezpośrednio za przejściem przyłącza przez ścianę zewnętrzną budynku, w pomieszczeniu zapewniającym prawidłową obsługę wodomierza głównego przez służby techniczne przedsiębiorstwa.
- Należy ustalić, z przedstawicielem Oddziału Eksploatacji Sieci w Tychach, termin odbioru wykonania węzła wodomierzowego i przeniesienia wodomierza.

Całość kosztów związanych z przebudową istniejącego przyłącza wody oraz przeniesieniem wodomierza głównego pokrywa Odbiorca.

Przeniesienia wodomierza może dokonać tylko RPWiK Tychy S.A..

Cena usługi wydania warunków technicznych przebudowy (skrótowa) wynosi 120,00 zł + VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

WICEPREZES/ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Marek Dygón

Załączniki:


1. plan sytuacyjny – 1 egz.
2. schemat węzła wodomierzowego - 1 egz.

Kopia: TS a/a


SCHEMATY WĘZŁA WODOMIERZOWEGO - wodomierze od DN 15 do DN 40

STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE
WYDZIAŁ ARCHITECTURY I BUDOWNICTWA

- 1 Schemat węzła wodomierzowego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych) i przemysłu



- 1a Schemat węzła wodomierzowego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), i przemysłu (budynki niepodpiwniczone)



LEGENDA

- 1 - przejście szczelne
- 2 - zawór
- 3 - filtr siatkowy
- 4 - wodomierz
- 5 - zawór antyskażeniowy EA
- 6 - uchwyt (konsola)

