STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE
Wydział Architektury i Budownictwa

SECTION A-A; SCALE 1:50

PRZEKRÓJ A-A
1:50



GAS PIPELINE DIAMETER / PROTECTIVE PIPE

średnica gazociągu	rura ochronna PN79/H–74244	rura wydmuch. PN91/M–34501
ø25	ø114,3	ø25
ø32		
ø40		
ø50	ø159x5,6	ø25
ø80		
ø90	ø219,1x5,6	
ø100		
ø125		
ø200	ø355,6x6,3	ø25
ø225		
ø400	ø610,0x8,0	ø25

SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA GAZOCIĄGU

DETAIL OF THE GAS PIPELINE PROTECTION

DETAL OF SEALING PROTECTIVE PIPE ENDINGS, SCALE 1:10

SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KOŃCÓW RURY OCHRONNEJ
1 : 10



SECTION B-B; SCALE 1:10

PRZEKRÓJ B-B
1:10



DISTANCE ELEMENTS FP (RACI SYSTEM); TYPE "S/T" SPACING MAX 1,

UWAGA:
ELEMENTY STALOWE
ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

ATTENTION: STEEL PART MUST BE PROTECTED AGAINST CORROSION

mgr inż. Tomasz Nawieś
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewidencyjny SLK/0660/PWOS

PROJEKT BUDOWLANY	TYTUŁ RYSUNKU : **Szczegół zabezpieczenia gazociągu**	
TEMAT OPRACOWANIA: **Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór - dzielnica Zagrodniki zadanie II**	AUTOR PROJEKTU: mgr inż.U.Krause-Michułka upr. nr 421/81	
INWESTOR: GMINA KOBIÓR	**grudzień 2005**	**Rys. nr 10**